



Brandskyddet i bostäder

Under senare år har det i landet inträffat en rad uppmärksammade bostadsbränder där bedömningen gjorts att fungerande brandvarnare i kombination med tillgång till enklare släckutrustning i brandens inledningsskede troligen hade påverkat brandförloppet och minskat skadorna avsevärt.

Lag (2003:778) om skydd mot olyckor 2 kap 2 § säger att: "Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader eller andra anläggningar skall i skäligen omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för att förhindra eller begränsa skador till följd av brand".

Flertalet kommuner har idag gjort en tolkning av lagtexten och fattat beslut gällande vad man anser vara "skäligen omfattning".

Enligt förbundsordningen för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund skall förbundet "utöva den tillsyn som, enligt lagen om skydd mot olyckor, åvilar var och en av medlemskommunerna".

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds medlemskommuner är Avesta, Fagersta, Hedemora och Norbergs kommuner

Direktionen för Södra Dalarnas räddningstjänstförbund fattade 2010-10-21 beslut om att definiera skäligen omfattning släckutrustning i bostäder enligt följande fr.o.m. 2011-01-01:

Generellt krav

Minst en pulversläckare godkänd enligt EN 3-7 med kapacitetsklass 43A 233BC (normal vikt 6 kg), alternativt en vattenslang med räckvidd runt hela bostadshuset för anslutning till vattenkran.

Flerbostadshus

I trapphus monteras på minst vartannat våningsplan antingen

- en pulversläckare godkänd enligt EN 3-7 med kapacitetsklass 43A 233BC (normal vikt 6 kg) eller
- en inomhusbrandpost med fast monterad slang som når samtliga lägenheter i våningsplanet samt lägenheterna i våningsplanet närmast under och över inomhusbrandposten.

Beslutet fattades i enlighet med räddningschefens förslag och inkommet medborgarförslag från Fredrik Enoksson i Avesta.

Mats Jansson
Räddningschef