

FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN FÖR ENKLA TILLBYGGNADER

(t.ex. inglasad altan, skärmtak)

Upprättad datum:

Ange datum.

Reviderad datum:

BYGGHERRE, B

Kommun och fastighetsbeteckning:	Personnummer/organisationsnummer:
Namn:	E-postadress:
Postadress:	Telefonnummer:

ENTREPRENÖR, E

Företag:	Roll:
Kontaktperson:	E-postadress:
Telefonnummer:	

SAKKUNNIG, S

Företag:	Roll:
Kontaktperson:	E-postadress:
Telefonnummer:	

Observera att samtliga
entreprenörer och sakkunniga
i projektet ska anges.

FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN FÖR ENKLA TILLBYGGNADER

Kontrollplanen ska anpassas till det enskilda projektet i enlighet med Plan- och bygglagens 10 kap. 7 §.

B — Byggherre
 E — Entreprenör
 S — Sakkunnig

BBR — Boverkets byggregler
 K-ritning — Konstruktionsritning
 A-ritning — Arkitekturritning
 VVS-ritning — Värme, ventilation och sanitetsritning
 EKS — Europeiska konstruktionsstandarder

OBS!

Detta är ett exempel på hur en kontrollplan kan se ut. Exemplet godkänns inte som förslag till kontrollplan i ärendet. För att upprätta ditt eget förslag till kontrollplan kan du använda mallen som finns på www.avesta.se

BBR: BFS 2011:6

Kontrollpunkterna ska fyllas i inför startbesked och anpassas till det enskilda projektet.

Kontrollpunkterna ska kontrolleras samt signeras under projektets gång.

Kontrollen avser	Kontrollant	Kontrollmetod	Kontroll mot	Anmärkning	Signerad/datum
Utförandet överensstämmer med beviljat bygglov/utfärdat startbesked	B	Okulärt	A-ritning i bygglov/ anmälan		
Lägeskontroll	E	Mätning	Situationsplan i bygglov/ anmälan		
Skydd mot fukt i byggnads- konstruktion	E	Okulärt/fuktmätning	BBR 6:5		
Konstruktionens bärförmåga, stadga och beständighet	E	Beräkning/ CE-märkning	EKS 10		
Skydd mot brandspridning mellan byggnader	E	Okulärt/mätning	BBR 5:6		
Glas i byggnader, säkerhet vid användning	B	Okulärt	BBR 8:35		
Grundläggning, betongplatta, armering och betongkvalitet	E	Okulärt/beräkning	K-ritning/följesedel		
Ytterväggar och tak med avseende på diffusionspärr, värmeisolering samt vindskydd	E	Okulärt/beräkning	K-ritning, BBR 6		
Omhändertagande av byggavfall	B	Okulärt	Miljöbalken		

FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN FÖR ENKLA TILLBYGGNADER

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts

När arbetet är slutfört ska kontrollplanen skrivas under och skickas in till Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning för att erhålla slutbesked i ärendet.

Underskrift

Namnförtydligande

Datum

EXEMPEL